



161400140592  
有效期至：2022年11月15日

# 检 验 报 告

No: 2022-3-37

样 品 名 称: 出厂水  
委 托 单 位: -----  
样 品 来 源: 沙河镇河头村杨坑饮水工程 1 组  
检 验 类 别: 卫生监测

(检验机构章)



赣州市章贡区疾病预防控制中心

## 注 意 事 项 和 附 加 说 明

- 1、报告无本中心“检验检测专用章”无效，复制报告未重新加盖本中心“检验检测专用章”无效。
- 2、未经许可，不得部分复制本报告。
- 3、报告无授权签字人签字无效。
- 4、报告涂改无效。
- 5、本次检验所用测量设备其量值溯源到国家计量基准。
- 6、对检验报告有异议，应于收到报告之日起十五日内向本中心提出，逾期视为无异议。
- 7、送样委托检验仅对来样负责。

地址：赣州市章贡区水南镇信丰路 10 号

邮编：341000

电话：0797-8398535

传真：0797-8398508

赣州市章贡区疾病预防控制中心

# 检 验 报 告

样品名称	出厂水	商标	—	型号规格	玻瓶装+塑壶装
任务来源	城乡饮用水监测工作方案 (2021年版)		采样人员		罗至强
样品来源	沙河镇河头村杨坑饮水工程 1 组		地址	沙河镇河头村杨坑	
送样日期	20220610	检验日期	20220610- 202206	生产日期/ 批号	20220610
样品数量	5L+500ml+80ml	检查封样人员	—	封样状态	—
执行标准	《GB5749—2006 生活饮用水卫生标准》		检验环境条件	温度：22℃ -26℃ 湿度：60%-76%	
检验方法	GB/T5750.4-2006、 GB/T5750.5 -2006 、 GB/T5750.6 -2006、 GB/T5750.10 -2006 GB/T5750.7 -2006、 GB/T5750.8-2006、 GB/T5750.12 -2006、 GB/T5750.11 -2006				
主要仪器	PHSJ-3FpH/离子选择电极测定仪、散射式浊度仪、流动注射分析仪、GC-2014 气相色谱仪、原子荧光仪、原子吸收仪、离子色谱仪、分光光度计、HACH-DR900 多参数分析仪、电子天平、恒温箱、生化培养箱、显微镜。				
检验结论	<p>该样品检验项目中的检验结果符合《GB5749—2006 生活饮用水卫生标准》。</p> <p style="text-align: right;">签发日期（公章）： 2022年07月11日</p> 				
备注					
授权签字人：					

疾病  
★  
检测专用章



序号	检验项目	标准要求	检验结果	判定
1	色度(度)	≤20	<5	合格
2	浑浊度(NTU)	≤5	0.09	合格
3	臭和味(级)	无异臭、无异味	无	合格
4	肉眼可见物	无	无	合格
5	PH值	6.5-9.5	7.05	合格
6	总硬度(Caco3, mg/L)	≤550	66	合格
7	铁(Fe, mg/L)	≤0.5	<0.004	合格
8	锌(Zn, mg/L)	≤1.0	<0.003	合格
9	铜(Cu, mg/L)	≤1.0	<0.002	合格
10	镉(Cd, mg/L)	≤0.005	6×10 <sup>-5</sup>	合格
11	铅(Pb, mg/L)	≤0.01	<1.5×10 <sup>-4</sup>	合格
12	锰(Mn, mg/L)	≤0.3	<0.003	合格
13	铝(AL, mg/L)	≤0.2	<0.008	合格
14	砷(AS, mg/L)	≤0.05	1.1×10 <sup>-3</sup>	合格
15	铬(六价)(mg/L)	≤0.05	<0.004	合格
16	汞(mg/L)	≤0.001	<1.3×10 <sup>-5</sup>	合格
17	氟化物(F-, mg/L)	≤1.2	0.388	合格
18	氯化物(Cl-, mg/L)	≤300	6.420	合格
19	硫酸盐(mg/L)	≤300	6.463	合格
20	硝酸盐(以N计, mg/L)	≤20	1.191	合格
21	耗氧量(mg/L)	≤5	0.32	合格
22	溶解性总固体(mg/L)	≤1500	91	合格
23	氰化物(mg/L)	≤0.05	0.0008	合格
24	挥发酚类(以苯酚计)/(mg/L)	≤0.002	<0.0003	合格
25	阴离子合成洗涤剂(mg/L)	≤0.3	<0.01	合格
26	氨氮(以N计, mg/L)	≤0.5	<0.02	合格
27	游离氯(mg/L)	≥0.05	0.33	合格
28	二氧化氯(mg/L)	≥0.02	0.11	合格
29	亚硝酸盐(mg/L)	≤0.7	<2.4×10 <sup>-3</sup>	合格
30	氯酸盐(mg/L)	≤0.7	0.0488	合格
31	三氯甲烷(mg/L)	≤0.06	0.011	合格
32	四氯化碳(mg/L)	≤0.002	<0.0001	合格
33	硒(mg/L)	≤0.01	<4×10 <sup>-4</sup>	合格
34	菌落总数(CFU/mL)	≤500	未检出	合格
35	总大肠菌群(MPN/100mL)	不得检出	未检出	合格
36	耐热大肠菌(MPN/100mL)	不得检出	未检出	合格
	(以下空白)			



