161400140592
有效期至：2022年11月15日

检 验 报 告

No： 2022-3-207

样 品 名 称：出厂水

委 托 单 位：----------

样 品 来 源：水西镇凌源村庙前组农村饮水安全工程1组

检 验 类 别：卫 生 监 测

（检验机构章）

赣州市章贡区疾病预防控制中心 检验检测专用章

赣州市章贡区疾病预防控制中心

赣州市章贡区疾病预防控制中心

检　验　报　告

样品名称	出厂水	商标	—	型号规格	玻瓶装+塑壶装
任务来源	城乡饮用水监测工作方案（2021 年版）		采样人员		曹荣
样品来源	水西镇凌源村庙前组农村饮水安全工程 1 组		地址	水西镇凌源村庙前组	
送样日期	20220801	检验日期	20220801-20220809	生产日期/批号	20220801
样品数量	5L+500ml+80ml	检查封样人员	—	封样状态	--
执行标准	《GB5749—2006 生活饮用水卫生标准》		检验环境条件	温度：24℃　湿度：56%	
检验方法	GB/T5750.4-2006、 GB/T5750.5 -2006 、GB/T5750.6 -2006、GB/T5750.10 -2006 GB/T5750.7 -2006、GB/T5750.8-2006、GB/T5750.12 -2006、GB/T5750.11 -2006				
主要仪器	PHSJ-3FpH/离子选择电极测定仪、散射式浊度仪、流动注射分析仪、GC-2014 气相色谱仪、原子荧光仪、原子吸收仪、离子色谱仪、分光光度计、HACH-DR900 多参数分析仪、电子天平、恒温箱、生化培养箱、显微镜。				
检 验 结 论	该样品检验项目的检验结果符合《GB5749—2006 生活饮用水卫生标准》。 签发日期（公章）：2022 年 08 月 17 日				
备　　注					
授权签字人：钟海蓉					

序号	检验项目	标准要求	检验结果	判定
1	色度（度）	≤20	<5	合格
2	浑浊度（NTU）	≤5	0.78	合格
3	臭和味（级）	无异臭、无异味	无	合格
4	肉眼可见物	无	无	合格
5	PH 值	6.5-9.5	6.98	合格
6	总硬度（Caco3,mg/L）	≤550	34	合格
7	铁(Fe,mg/L)	≤0.5	<0.005	合格
8	锌(Zn,mg/L)	≤1.0	<0.003	合格
9	铜（Cu,mg/L）	≤1.0	<0.005	合格
10	镉（Cd,mg/L）	≤0.005	$<3\times10^{-5}$	合格
11	铅(Pb,mg/L)	≤0.01	$<1.5\times10^{-4}$	合格
12	锰(Mn,mg/L)	≤0.3	<0.003	合格
13	铝（AL，mg/L）	≤0.2	<0.008	合格
14	砷(AS,mg/L)	≤0.05	$<1\times10^{-3}$	合格
15	铬（六价）(mg/L)	≤0.05	<0.004	合格
16	汞（mg/L）	≤0.001	$<1\times10^{-4}$	合格
17	氟化物（F-,mg/L）	≤1.2	0.341	合格
18	氯化物(Cl-,mg/L)	≤300	7.616	合格
19	硫酸盐（mg/L）	≤300	6.170	合格
20	硝酸盐(以 N 计，mg/L)	≤20	1.016	合格
21	耗氧量(mg/L)	≤5	0.82	合格
22	溶解性总固体（mg/L）	≤1500	68	合格
23	氰化物(mg/L)	≤0.05	<0.0003	合格
24	挥发酚类（以苯酚计）/(mg/L)	≤0.002	<0.0003	合格
25	阴离子合成洗涤剂（mg/L）	≤0.3	<0.01	合格
26	氨氮（以 N 计，mg/L）	≤0.5	<0.02	合格
27	游离氯（mg/L）	≥0.05	0.31	合格
28	二氧化氯（mg/L）	≥0.02	0.13	合格
29	亚氯酸盐（mg/L）	≤0.7	$<2.4\times10^{-3}$	合格
30	氯酸盐（mg/L）	≤0.7	$<5.0\times10^{-3}$	合格
31	三氯甲烷（mg/L）	≤0.06	0.0046	合格
32	四氯化碳（mg/L）	≤0.002	<0.0001	合格
33	硒（mg/L）	≤0.01	$<4\times10^{-4}$	合格
34	菌落总数(CFU/mL)	≤500	未检出	合格
35	总大肠菌群(MPN/100mL)	不得检出	未检出	合格
36	耐热大肠菌（MPN/100mL）	不得检出	未检出	合格
	（以下空白）			